

Ausschreibungstext

Schlammfang NERA

LV Pos. Nr. _____

Einheitspreis:EUR _____

Zulassungsgegenstand: Schlammfang NERA

Nenninhalt ____ l

Höhenverlust zwischen Zulauf und Ablauf maximal 20 mm
- mit Prallplatte

Geprüfte Dichtigkeit zwischen Monolith und Deckenplatten bis 1,2 bar.

- Außenmantel aus Stahlbeton C35/45, XC2, XF2, SA1, nach DIN 4281,
- in monolithischer Fertigbauweise,
- mit typengeprüfter Statik,
- für Lastannahme SLW 60 (LM 1, DIN-FB101),
- mit Nachweis der Auftriebsicherheit,
- nach DIN 1045 T 1-4 auf Rissicherheit bewehrt

Innenkonstruktion aus Edelstahl, mit Innenauskleidung aus HDPE.

Schwerstes Einzelgewicht höchstens ____ to,
Zulauftiefe Z= ____ m,
Rohranschlüsse EN 295 DN ____ mm,
mit Abdeckung Klasse D.

Abdichtung aller Fugen und Schachtwände mit geeignetem Material für Erfüllung der Dichtheitsanforderung gem. DIN 1999-100 Dichtheitsprüfung.

Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302